



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Сахалинской области

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ЮЖНО-  
САХАЛИНСКА

ул. Чехова, 28 г. Южно-Сахалинск,  
Россия, 693024

Директору МБУ ДО «Детская  
музыкальная школа № 1»

Гимро А.Е.

## П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

об устранении нарушений требований  
действующего законодательства РФ

02.03.2016 во исполнение поручения прокуратуры Сахалинской области прокуратурой города Южно-Сахалинска проведена проверка на предмет исполнения законодательства о социальной защите инвалидов МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска».

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

Согласно требованиям п. п. 5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.9 Свода правил 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605, в зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для маломобильных групп населения условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных

входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках или с недостатками зрения, следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты.

В ходе обследования здания, расположенного по адресу г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Комарова, 13 на предмет его доступности для инвалидов установлено, что перед входом в здание расположено крыльцо, состоящее из 5 ступеней, необорудованное пандусом.

Между тем, до настоящего времени МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» приняты меры к созданию условий инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к детской музыкальной школе, расположенной по адресу г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Комарова, 13, чем нарушаются права граждан с ограниченными способностями.

Указанное стало возможным, вследствие ненадлежащего отношения к своим обязанностям должностных лиц МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять меры по устранению выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушение законодательства РФ, копию приказа представить в прокуратуру г. Южно-Сахалинска.

3. О дате и времени рассмотрения представления известить прокурора.

4. О результатах принятых мер письменно сообщить прокурору в течение месяца с даты получения представления.

Первый заместитель прокурора города



А.В. Кабаков